

Nome Comum	Nomes comuns de substâncias que constituem a mistura	Fórmula Química/ Detalhes	Designação Química	Grupo de Segurança	Grupo do fluido conforme PED (Diretiva 97/23/CE)	Limite prático (kg/m³)	ATEL/ODL Limite de Exposição a Toxicidade Aguda ou Limite de Privação de Oxigénio (kg/m³)	Inflamabilidade LFL (kg/m³)	Densidade do vapor a 25°C e 101.3 Kpa (kg/m³)	Massa Molecular (g/mol)	Ponto de ebulição normal/Ponto de Orvalho (Misturas) (°C)	GWP novo	Temperatura de auto-ignição (°C)
Isceon MO89	R-125 (86%) PFC-218 (9%) R-290 (5%)	C ₂ HF ₅ (86%) C ₃ F ₈ (9%) CH ₃ CH ₂ CH ₃ (5%)	Pentafluoroetano (86%) Octafluoropropano (9%) Propano (5%)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	3 805	N.D.
PFC-116	PFC-116	C ₂ F ₆	Perfluoroetano	A1	2	0.55	0.55	n/a	5.696	138.0	-79.0	12 200	N.D.
PFC-14	PFC-14	CF ₄	Tetrafluoreto de Carbono/ Tetrafluorometano	A1	2	0.40	0.40	n/a	3.611	88.0	-128.0	7 390	N.D.
PFC-218	PFC-218	C ₃ F ₈	Octafluoropropano	A1	2	0.70	0.70	n/a	7.853	188.0	-37.0	8 830	N.D.
PFC-3-1-10	PFC-3-1-10	C ₄ F ₁₀	Decafluorobutano	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	8 860	N.D.
PFC-4-1-12	PFC-4-1-12	C ₅ F ₁₂	Dodecafluoropentano	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	9 160	N.D.
PFC-5-1-14	PFC-5-1-14	C ₆ F ₁₄	Tetradecafluorohexano	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	9 300	N.D.
PFC-c-318	PFC-318	c-C ₄ F ₈	Octafluorociclobutano	A1	2	0.81	0.81	n/a	8.429	200.0	-6.0	10 300	N.D.
R-125	R-125	C ₂ HF ₅	Pentafluoroetano	A1	2	0.39	0.37	n/a	4.982	120.0	-48.1	3 500	733
R-134	R-134	C ₂ H ₂ F ₄	1,1,2,2-Tetrafluoroetano	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1 100	N.D.
R-134a	R-134a	CH ₂ FCF ₃	1,1,1,2-Tetrafluoroetano	A1	2	0.25	0.21	n/a	4.258	102.0	-26.2	1 430	743
R-143	R-143	C ₂ H ₃ F ₃	1,1,2-Trifluoroetano	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	353	N.D.
R-143a	R-143a	C ₂ H ₃ F ₃	1,1,1-Trifluoroetano	A2	1	0.056	0.482	0.282	3.495	84.0	-47.0	4 470	750
R-152	R-152	C ₂ H ₄ F ₂	1,2-Difluoroetano	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	53	455
R-152a	R-152a	C ₂ H ₄ F ₂	1,1-Difluoroetano	A2	1	0.027	0.14	0.130	2.759	66.0	-25.0	124	455
R-161	R-161	CH ₃ CH ₂ F	Fluoroetano	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	12	N.D.
R-227ea (FM-200)	R-227ea	C ₃ HF ₇	1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropano	A1	2	0.59	0.59	n/a	7.137	170.0	-15.6	3 220	N.D.
R-23	R-23	CHF ₃	Trifluorometano	A1	2	0.68	0.12	n/a	2.884	70.0	-82.1	14 800	765
R-236cb	R-236cb	CH ₂ FCF ₂ CF ₃	1,1,1,2,2,3-Hexafluoropropano	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1 340	N.D.
R-236ea	R-236ea	CHF ₂ CHFCF ₃	1,1,1,2,3,3-Hexafluoropropano	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1 370	N.D.
R-236fa	R-236fa	C ₃ H ₂ F ₆	1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropano	A1	2	0.59	0.34	n/a	6.418	152.0	-1.4	9 810	N.D.
R-245ca	R-245ca	C ₃ H ₃ F ₅	1,1,2,2,3-Pentafluoropropano	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	693	N.D.
R-245fa	R-245fa	CHF ₂ CH ₂ CF ₃	1,1,1,3,3-Pentafluoropropano	B1	2	0.19	0.19	n/a	5.689	134.0	14.9	1 030	N.D.
R-32	R-32	CH ₂ F ₂	Difluorometano	A2	1	0.061	0.298	0.307	2.153	52.0	-51.7	675	648
R-365mfc	R-365mfc	CF ₃ CH ₂ CF ₂ CH ₃	1,1,1,3,3-Pentafluorobutano	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	794	N.D.
R-401A	R-22 (53%) R-124 (34%) R-152a (13%)	CHF ₂ Cl (53%) C ₂ HF ₄ Cl (34%) C ₂ H ₄ F ₂ (13%)	Clorodifluorometano (53%) 2-Cloro-1,1,1,2-tetrafluoroetano (34%) 1,1-Difluoroetano (13%)	A1	2	0.3	0.104	n/a	3.929	94.4	-33.4 a -27.8	16	681
R-401B	R-22 (61%) R-124 (28%) R-152a (11%)	CHF ₂ Cl (61%) C ₂ HF ₄ Cl (28%) C ₂ H ₄ F ₂ (11%)	Clorodifluorometano (61%) 2-Cloro-1,1,1,2-tetrafluoroetano (28%) 1,1-Difluoroetano (11%)	A1	2	0.34	0.114	n/a	3.860	92.8	-34.9 a -29.6	14	685

Nome Comum	Nomes comuns de substâncias que constituem a mistura	Fórmula Química/ Detalhes	Designação Química	Grupo de Segurança	Grupo do fluido conforme PED (Diretiva 97/23/CE)	Limite prático (kg/m³)	ATEL/ODL Limite de Exposição a Toxicidade Aguda ou Limite de Privação de Oxigénio (kg/m³)	Inflamabilidade LFL (kg/m³)	Densidade do vapor a 25°C e 101.3 Kpa (kg/m³)	Massa Molecular (g/mol)	Ponto de ebulição normal/Ponto de Orvalho (Misturas) (°C)	GWP novo	Temperatura de auto-ignição (°C)
R-401C	R-124 (52%) R-22 (33%) R-152a (15%)	C ₂ HF ₄ Cl (52%) CHF ₂ Cl (33%) C ₂ H ₄ F ₂ (15%)	2-Cloro-1,1,1,2-tetrafluoroetano (52%) Clorodifluorometano (33%) 1,1-Difluoroetano (15%)	A1	2	0.24	0.083	n/a	4.211	101.0	-28.9 a -23.3	19	N.D.
R-402A	R-125 (60%) R-22 (38%) R-290 (2%)	C ₂ HF ₅ (60%) CHF ₂ Cl (38%) C ₃ H ₈ (2%)	Pentafluoroetano (60%) Clorodifluorometano (38%) Propano (2%)	A1	2	0.33	0.275	n/a	4.214	101.5	-49.2 a -47.0	2 100	723
R-402B	R-22 (60%) R-125 (38%) R-290 (2%)	CHF ₂ Cl (60%) C ₂ HF ₅ (38%) CH ₃ CH ₂ CH ₃ (2%)	Clorodifluorometano (60%) Pentafluoroetano (38%) Propano (2%)	A1	2	0.32	0.244	n/a	3.929	94.7	-47.2 a -44.8	1 330	641
R-403A	HCFC-22 (75%) PFC-218 (20%) R-290 (5%)	CHF ₂ Cl (75%) C ₃ F ₈ (20%) C ₃ H ₈ (5%)	Clorodifluorometano (75%) Octafluoropropano (20%) Propano (5%)	A1	2	0.33	0.098	0.490	3.817	92.0	-47.7 a -44.3	1 766	N.D.
R-403B	HCFC-22 (55%) PFC-218 (39%) R-290 (6%)	CHF ₂ Cl (55%) C ₃ F ₈ (39%) C ₃ H ₈ (6%)	Clorodifluorometano (55%) Octafluoropropano (39%) Propano (6%)	A1	2	0.41	0.288	n/a	4.289	103.3	-49.1 a -46.84	3 444	N.D.
R-404A	R-143a (52%) R-125 (44%) R-134a (4%)	C ₂ H ₃ F ₃ (52%) C ₂ HF ₅ (44%) CH ₂ FCF ₃ (4%)	1,1,1-Trifluoroetano (52%) Pentafluoroetano (44%) 1,1,1,2-Tetrafluoroetano (4%)	A1	2	0.52	0.52	n/a	4.057	97.6	-46.5 a -45.7	3 922	728
R-405A	R-22 (45%) PFC-318 (42.5%) R-152a (7%) R-142b (5.5%)	CHF ₂ Cl (45%) c-C ₄ F ₈ (42.5%) C ₂ H ₄ F ₂ (7%) CH ₃ CF ₂ Cl (5.5%)	Clorodifluorometano (45%) Octafluorociclobutano (42.5%) 1,1-Difluoroetano (7%) 2-Bromo-1,1-difluoroetano (5.5%)	A1	2	0.26	0.26	n/a	4.665	111.9	-32.8 a -24.4	4 386	N.D.
R-407A	R-125 (40%) R-134a (40%) R-32 (20%)	C ₂ HF ₅ (40%) CH ₂ FCF ₃ (40%) CH ₂ F ₂ (20%)	Pentafluoroetano (40%) 1,1,1,2-Tetrafluoroetano (40%) Difluorometano (20%)	A1	2	0.33	0.288	n/a	3.743	90.1	-45.2 a -38.7	2 107	685
R-407B	R-125 (70%) R-134a (20%) R-32 (10%)	C ₂ HF ₅ (70%) CH ₂ FCF ₃ (20%) CH ₂ F ₂ (10%)	Pentafluoroetano (70%) 1,1,1,2-Tetrafluoroetano (20%) Difluorometano (10%)	A1	2	0.35	0.325	n/a	4.274	102.9	-46.8 a -42.4	2 804	703
R-407C	R-134a (52%) R-125 (25%) R-32 (23%)	CH ₂ FCF ₃ (52%) C ₂ HF ₅ (25%) CH ₂ F ₂ (23%)	1,1,1,2-Tetrafluoroetano (52%) Pentafluoroetano (25%) Difluorometano (23%)	A1	2	0.31	0.268	n/a	3.582	86.2	-43.8 a -36.7	1 774	704
R-407D	R-134a (70%) R-125 (15%) R-32 (15%)	CH ₂ FCF ₃ (70%) C ₂ HF ₅ (15%) CH ₂ F ₂ (15%)	1,1,1,2-Tetrafluoroetano (70%) Pentafluoroetano (15%) Difluorometano (15%)	A1	2	0.41	0.242	n/a	3.784	90.9	-39.4 a -32.7	1 627	N.D.

Nome Comum	Nomes comuns de substâncias que constituem a mistura	Fórmula Química/ Detalhes	Designação Química	Grupo de Segurança	Grupo do fluido conforme PED (Diretiva 97/23/CE)	Limite prático (kg/m³)	ATEL/ODL Limite de Exposição a Toxicidade Aguda ou Limite de Privação de Oxigénio (kg/m³)	Inflamabilidade LFL (kg/m³)	Densidade do vapor a 25°C e 101.3 Kpa (kg/m³)	Massa Molecular (g/mol)	Ponto de ebulição normal/Ponto de Orvalho (Misturas) (°C)	GWP novo	Temperatura de auto-ignição (°C)
R-407E	R-134a (60%) R-32 (25%) R-125 (15%)	CH ₂ FCF ₃ (60%) CH ₂ F ₂ (25%) C ₂ HF ₅ (15%)	1,1,1,2-Tetrafluoroetano (60%) Difluorometano (25%) Pentafluoroetano (15%)	A1	2	0.40	0.257	n/a	3.482	83.8	-42.8 a -35.6	1 552	N.D.
R-407F	R-134a (40%) R-32 (30%) R-125 (30%)	CH ₂ FCF ₃ (40%) CH ₂ F ₂ (30%) C ₂ HF ₅ (30%)	1,1,1,2-Tetrafluoroetano (40%) Difluorometano (30%) Pentafluoroetano (30%)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1 825	N.D.
R-41	R-41	CH ₃ F	Fluorometano	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	92	N.D.
R-410A	R-125 (50%) R-32 (50%)	C ₂ HF ₅ (50%) CH ₂ F ₂ (50%)	Pentafluoroetano (50%) Difluorometano (50%)	A1	2	0.44	0.387	n/a	3.007	72.6	-51.6 a -51.5	2 088	N.D.
R-410B	R-125 (55%) R-32 (45%)	C ₂ HF ₅ (55%) CH ₂ F ₂ (45%)	Pentafluoroetano (55%) Difluorometano (45%)	A1	2	0.43	0.402	n/a	3.131	75.5	-51.5 a -51.4	2 229	N.D.
R-411A	R-22 (87.5%) R-152a (11%) R-1270 (1.5%)	CHF ₂ Cl (87.5%) C ₂ H ₄ F ₂ (11%) C ₃ H ₆ (1.5%)	Clorodifluorometano (87.5%) 1,1-Difluoroetano (11%) Propeno (1.5%)	A2	1	0.04	0.074	0.186	3.420	82.4	-39.6 a -37.1	14	N.D.
R-411B	R-22 (94%) R-152a (3%) R-1270 (3%)	CHF ₂ Cl (94%) C ₂ H ₄ F ₂ (3%) C ₃ H ₆ (3%)	Clorodifluorometano (94%) 1,1-Difluoroetano (3%) Propeno (3%)	A2	1	0.05	0.044	0.239	3.446	83.1	-41.6 a -40.2	4	N.D.
R-413A	R-134a (88%) PFC-218 (9%) R-600a (3%)	CH ₂ FCF ₃ (88%) C ₃ F ₈ (9%) CH(CH ₃) ₃ (3%)	1,1,1,2-Tetrafluoroetano (88%) Octafluoropropano (9%) Isobutano (3%)	A2	1	0.08	0.21	0.375	4.334	103.9	-29.4 a -27.4	2 053	N.D.
R-415A	R-22 (82%) R-152a (18%)	CHF ₂ Cl (82%) C ₂ H ₄ F ₂ (18%)	Clorodifluorometano (82%) 1,1-Difluoroetano (18%)	A2	1	0.04	0.191	0.188	3.404	81.9	-37.5 a -34.7	22	N.D.
R-415B	R-152a (75%) R-22 (25%)	C ₂ H ₄ F ₂ (75%) CHF ₂ Cl (25%)	1,1-Difluoroetano (75%) Clorodifluorometano (25%)	A2	1	0.03	0.15	0.161	2.929	70.2	-23.4 a -21.8	93	N.D.
R-416A	R-134a (59%) HCFC-124 (39.5%) R-600 (1.5%)	CH ₂ FCF ₃ (59%) C ₂ HF ₄ Cl (39.5%) CH ₃ CH ₂ CH ₂ CH ₃ (1.5%)	1,1,1,2-Tetrafluoroetano (59%) 2-Cloro-1,1,1,2-tetrafluoroetano (39.5%) Butano (1.5%)	A1	2	0.06	0.064	n/a	4.678	111.9	-23.9 a -22.1	844	N.D.
R-417A	R-134a (50%) R-125 (46.6%) R-600 (3.4%)	CH ₂ FCF ₃ (50%) C ₂ HF ₅ (46.6%) C ₄ H ₁₀ (3.4%)	1,1,1,2-Tetrafluoroetano (50%) Pentafluoroetano (46.6%) Butano (3.4%)	A1	2	0.15	0.057	n/a	4.443	106.7	-38.0 a -32.9	2 346	N.D.
R-417B	R-125 (79%) R-134a (18.25%) R-600 (2.75%)	C ₂ HF ₅ (79%) CH ₂ FCF ₃ (18.25%) C ₄ H ₁₀ (2.75%)	Pentafluoroetano (79%) 1,1,1,2-Tetrafluoroetano (8.25%) Butano (2.75%)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	3 026	N.D.
R-418A	R-22 (96%) R-152a (2.5%) R-290 (1.5%)	CHF ₂ Cl (96%) C ₂ H ₄ F ₂ (2.5%) C ₃ H ₈ (1.5%)	Clorodifluorometano (96%) 1,1-Difluoroetano (2.5%) Propano (1.5%)	A2	1	0.07	0.209	0.328	3.510	84.6	-41.7 a -40.0	3	ND

Nome Comum	Nomes comuns de substâncias que constituem a mistura	Fórmula Química/ Detalhes	Designação Química	Grupo de Segurança	Grupo do fluido conforme PED (Diretiva 97/23/CE)	Limite prático (kg/m³)	ATEL/ODL Limite de Exposição a Toxicidade Aguda ou Limite de Privação de Oxigénio (kg/m³)	Inflamabilidade LFL (kg/m³)	Densidade do vapor a 25°C e 101.3 Kpa (kg/m³)	Massa Molecular (g/mol)	Ponto de ebulição normal/Ponto de Orvalho (Misturas) (°C)	GWP novo	Temperatura de auto-ignição (°C)
R-419A	R-125 (77%) R-134a (19%) R-E170 (4%)	C ₂ HF ₅ (77%) CH ₂ FCF ₃ (19%) (CH ₃) ₂ O (4%)	Pentafluoroetano (77%) 1,1,1,2-Tetrafluoroetano (19%) Éter Dimetilico (4%)	A2	1	0.05	0.309	0.269	4.546	109.3	-42.6 a -35.9	2 967	N.D.
R-420A	R-134a (88%) R-142b (12%)	CH ₂ FCF ₃ (88%) CH ₃ CF ₂ Cl (12%)	1,1,1,2-Tetrafluoroetano (88%) 1-Cloro-1,1-difluoroetano (12%)	A1	2	0.19	0.188	n/a	4.252	101.9	-24.9 a -24.2	1 258	N.D.
R-421A	R-125 (58%) R-134a (42%)	C ₂ HF ₅ (58%) CH ₂ FCF ₃ (42%)	Pentafluoroetano (58%) 1,1,1,2-Tetrafluoroetano (42%)	A1	2	0.28	0.279	n/a	4.649	111.8	-40.8 a -35.5	2 631	N.D.
R-421B	R-125 (85%) R-134a (15%)	C ₂ HF ₅ (85%) CH ₂ FCF ₃ (15%)	Pentafluoroetano (85%) 1,1,1,2-Tetrafluoroetano (15%)	A1	2	0.33	0.330	n/a	4.857	116.9	-45.7 a -42.6	3 190	N.D.
R-422A	R-125 (85.1%) R-134a (11.5%) R-600a (3.4%)	C ₂ HF ₅ (85.1%) CH ₂ FCF ₃ (11.5%) CH(CH ₃) ₃ (3.4%)	Pentafluoroetano (85.1%) 1,1,1,2-Tetrafluoroetano (11.5%) Isobutano (3.4%)	A1	2	0.29	0.293	n/a	4.719	113.6	-46.5 a -44.1	3 143	N.D.
R-422B	R-125 (55%) R-134a (42%) R-600a (3%)	C ₂ HF ₅ (55%) CH ₂ FCF ₃ (42%) CH(CH ₃) ₃ (3%)	Pentafluoroetano (55%) 1,1,1,2-Tetrafluoroetano (42%) Isobutano (3%)	A1	2	0.25	0.249	n/a	4.515	108.5	-40.5 a -35.6	2 526	N.D.
R-422C	R-125 (82%) R-134a (15%) R-600a (3%)	C ₂ HF ₅ (82%) CH ₂ FCF ₃ (15%) CH(CH ₃) ₃ (3%)	Pentafluoroetano (85%) 1,1,1,2-Tetrafluoroetano (15%) Isobutano (3%)	A1	2	0.29	0.288	n/a	4.711	113.4	-45.3 a -42.3	3 085	N.D.
R-422D	R-125 (65.1%) R-134a (31.5%) R-600a (3.4%)	C ₂ HF ₅ (65.1%) CH ₂ FCF ₃ (31.5%) CH(CH ₃) ₃ (3.4%)	Pentafluoroetano (65.1%) 1,1,1,2-Tetrafluoroetano (31.5%) Isobutano (3.4%)	A1	2	0.26	0.261	n/a	4.572	109.9	-43.2 a -38.4	2 729	N.D.
R-423A	R-134a (52.5%) HFC-227ea (47.5%)	CH ₂ FCF ₃ (52.5%) C ₃ HF ₇ (47.5%)	1,1,1,2-Tetrafluoroetano (52.5%) 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropano (47.5%)	A1	2	0.30	0.304	n/a	5.268	126.0	-24.2 a -23.5	2 280	N.D.
R-424A	R-125 (50.5%) R-134a (47%) R-600 (1%) R-600a (0.9%) R-601a (0.6%)	C ₂ HF ₅ (50.5%) CH ₂ FCF ₃ (47%) C ₄ H ₁₀ (1%) CH(CH ₃) ₃ (0.9%) CH(CH ₃) ₂ CH ₂ CH ₃ (0.6%)	Pentafluoroetano (50.5%) 1,1,1,2-Tetrafluoroetano (47%) Butano (1%) Isobutano (0.9%) Isopentano (0.6%)	A1	2	0.10	0.102	n/a	4.512	108.4	-39.1 a -33.3	2 440	N.D.
R-425A	R-134a (69.5%) R-32 (18.5%) R-227ea (12%)	CH ₂ FCF ₃ (69.5%) CH ₂ F ₂ (18.5%) C ₃ HF ₇ (12%)	1,1,1,2-Tetrafluoroetano (69.5%) Difluorometano (18.5%) 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropano (12%)	A1	2	0.25	0.252	n/a	3.759	90.3	-38.1 a -31.3	1 505	N.D.

Nome Comum	Nomes comuns de substâncias que constituem a mistura	Fórmula Química/ Detalhes	Designação Química	Grupo de Segurança	Grupo do fluido conforme PED (Diretiva 97/23/CE)	Limite prático (kg/m³)	ATEL/ODL Limite de Exposição a Toxicidade Aguda ou Limite de Privação de Oxigénio (kg/m³)	Inflamabilidade LFL (kg/m³)	Densidade do vapor a 25°C e 101.3 Kpa (kg/m³)	Massa Molecular (g/mol)	Ponto de ebulição normal/Ponto de Orvalho (Misturas) (°C)	GWP novo	Temperatura de auto-ignição (°C)
R-426A	R-134a (93%) R-125 (5.1%) R-600 (1.3%) R-601a (0.6%)	CH ₂ FCF ₃ (93%) C ₂ HF ₅ (5.1%) C ₄ H ₁₀ (1.3%) CH(CH ₃) ₂ CH ₂ CH ₃ (0.6%)	1,1,1,2-Tetrafluoroetano (93%) Pentafluoroetano (5.1%) Butano (1.3%) Isopentano (0.6%)	A1	2	0.08	0.083	n/a	4.237	101.6	-28.5 a -26.7	1 509	N.D.
R-427A	R-134a (50%) R-125 (25%) R-32 (15%) R-143a (10%)	CH ₂ FCF ₃ (50%) C ₂ HF ₅ (25%) CH ₂ F ₂ (15%) C ₂ H ₃ F ₃ (10%)	1,1,1,2-Tetrafluoroetano (50%) Pentafluoroetano (25%) Difluorometano (15%) 1,1,1-Trifluoroetano (10%)	A1	2	0.28	0.282	n/a	3.760	90.4	-43.0 a -36.3	2 138	N.D.
R-428A	R-125 (77.5%) R-143a (20%) R-600a (1.9%) R-290 (0.6%)	C ₂ HF ₅ (77.5%) C ₂ H ₃ F ₃ (20%) CH(CH ₃) ₃ (1.9%) C ₃ H ₈ (0.6%)	Pentafluoroetano (77.5%) 1,1,1-Trifluoroetano (20%) Isobutano (1.9%) Propano (0.6%)	A1	2	0.37	0.366	n/a	4.466	107.5	-48.3 a -47.5	3 607	N.D.
R-429A	R-E170 (60%) R-600a (30%) R-152a (10%)	(CH ₃) ₂ O (60%) CH(CH ₃) ₃ (30%) C ₂ H ₄ F ₂ (10%)	Éter Dimetilico (60%) Isobutano (30%) 1,1-Difluoroetano (10%)	A3	1	0.01	0.112	0.052	2.119	50.8	-26.0 a -25.6	14	N.D.
R-430A	R-152a (76%) R-600a (24%)	C ₂ H ₄ F ₂ (76%) CH(CH ₃) ₃ (24%)	1,1-Difluoroetano (76%) Isobutano (24%)	A3	1	0.02	0.105	0.084	2.672	64.0	-27.6 a -27.6	95	N.D.
R-43-10mee	R-43-10mee	C ₅ H ₂ F ₁₀	1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-Decafluoropentano	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1 640	N.D.
R-431A	R-290 (71%) R-152a (29%)	C ₃ H ₈ (71%) C ₂ H ₄ F ₂ (29%)	Propano (71%) 1,1 - Difluoroetano (29%)	A3	1	0.01	0.105	0.044	2.028	48.8	-43.1 a -43.1	38	N.D.
R-434A	R-125 (63.2%) R-143a (18.0%) R-134a (16.0%) R-600a (2.8%)	C ₂ HF ₅ (63.2%) C ₂ H ₃ F ₃ (18.0%) CH ₂ FCF ₃ (16.0%) CH(CH ₃) ₃ (2.8%)	Pentafluoroetano (63.2%) 1,1,1-Trifluoroetano (18.0%) 1,1,1,2-Tetrafluoroetano (16.0%) Isobutano (2.8%)	A1	2	0.32	0.316	n/a	4.396	105.7	-45.0 a -42.3	3 245	N.D.
R-435A	R-E170 (80%) R-152a (20%)	(CH ₃) ₂ O (80%) C ₂ H ₄ F ₂ (20%)	Éter Dimetilico (80%) 1,1-Difluoroetano (20%)	A3	1	0.014	0.098	0.068	2.045	49.0	-26.1 a -25.9	26	N.D.
R-437A	R-134a (78.5%) R-125 (19.5%) R-600 (1.4%) CSH12 (0.6%)	CH ₂ FCF ₃ (78.5%) C ₂ HF ₅ (19.5%) C ₄ H ₁₀ (1.4%) C ₅ H ₁₂ (0.6%)	1,1,1,2-Tetrafluoroetano (78.5%) Pentafluoroetano (19.5%) Butano (1.4%) Pentano (0.6%)	A1	2	0.08	0.081	n/a	4.324	103.7	-32.9 a -29.2	1 805	N.D.
R-438A	R-125 (45%) R-134a (44.2%) R-32 (8.5%) R-600 (1.7%)	CH ₂ FCF ₃ (78.5%) C ₂ HF ₅ (19.5%) C ₄ H ₁₀ (1.4%) C ₅ H ₁₂ (0.6%)	Pentafluoroetano (45%) 1,1,1,2-Tetrafluoroetano (44.2%) Difluorometano (8.5%) Butano (1.7%)	A1	2	0.08	0.077	n/a	4.120	99.1	-43.0 a -36.4	2 265	N.D.

Nome Comum	Nomes comuns de substâncias que constituem a mistura	Fórmula Química/ Detalhes	Designação Química	Grupo de Segurança	Grupo do fluido conforme PED (Diretiva 97/23/CE)	Limite prático (kg/m³)	ATEL/ODL Limite de Exposição a Toxicidade Aguda ou Limite de Privação de Oxigénio (kg/m³)	Inflamabilidade LFL (kg/m³)	Densidade do vapor a 25°C e 101.3 Kpa (kg/m³)	Massa Molecular (g/mol)	Ponto de ebulição normal/Ponto de Orvalho (Misturas) (°C)	GWP novo	Temperatura de auto-ignição (°C)
R-442A	R-32 (31%) R-125 (31%) R-134a (30%) R-227ea (5%) R-152a (3%)	CH ₂ F ₂ (31%) C ₂ HF ₅ (31%) CH ₂ FCF ₃ (30%) C ₃ HF ₇ (5%) C ₂ H ₄ F ₂ (3%)	Difluorometano (31%) Pentafluoroetano (31%) 1,1,1,2-Tetrafluoroetano (30%) 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropano (5%) 1,1-Difluoroetano (3%)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1 888	N.D.
R-444B	R-1234ze (48.5%) R-32 (41.5%) R-152a (10%)	trans-CHF=CHCF ₃ (48.5%) CH ₂ F ₂ (41.5%) C ₂ H ₄ F ₂ (10%)	Trans-1,3,3,3-Tetrafluoropropeno (48.5%) Difluorometano (41.5%) 1,1-Difluoroetano (10%)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	296	N.D.
R-448A	R-32 (26%) R-125 (26%) R-134a (21%) R-1234yf (20%) R-1234ze (7%)	CH ₂ F ₂ (26%) C ₂ HF ₅ (26%) CH ₂ FCF ₃ (21%) CF ₃ CF=CH ₂ (20%) trans-CHF=CHCF ₃ (7%)	Difluorometano (26%) Pentafluoroetano (26%) 1,1,1,2-Tetrafluoroetano (21%) 2,3,3,3-Tetrafluoropropeno (20%) Trans-1,3,3,3-Tetrafluoropropeno (7%) 1,1,1,2-Tetrafluoroetano (25.7%) 2,3,3,3-Tetrafluoropropeno (25.3%) Pentafluoroetano (24.7%) Difluorometano (24.3%)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1 387	N.D.
R-449A	R-134a (25.7%) R-1234yf (25.3%) R-125 (24.7%) R-32 (24.3%)	CH ₂ FCF ₃ (25.7%) CF ₃ CF=CH ₂ (25.3%) C ₂ HF ₅ (24.7%) CH ₂ F ₂ (24.3%)	1,1,1,2-Tetrafluoroetano (25.7%) 2,3,3,3-Tetrafluoropropeno (25.3%) Pentafluoroetano (24.7%) Difluorometano (24.3%)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	1 397	N.D.
R-450A	R-1234ze (58%) R-134a (42%)	trans-CHF=CHCF ₃ (58%) CH ₂ FCF ₃ (42%)	Trans-1,3,3,3-Tetrafluoropropeno (58%) 1,1,1,2-Tetrafluoroetano (42%)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	605	N.D.
R-507A	R-125 (50%) R-143a (50%)	C ₂ HF ₅ (50%) C ₂ H ₃ F ₃ (50%)	Pentafluoroetano (50%) 1,1,1-Trifluoroetano (50%)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	3 985	N.D.
R-508A	PFC-116 (61%) R-23 (39%)	C ₂ F ₆ (61%) CHF ₃ (39%)	Perfluoroetano (61%) Trifluorometano (39%)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	13 214	N.D.
R-508B	PFC-116 (54%) R-23 (46%)	C ₂ F ₆ (54%) CHF ₃ (46%)	Perfluoroetano (54%) Trifluorometano (46%)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	13 396	N.D.
SF ₆	Hexafluoreto de Enxofre	SF ₆	Hexafluoreto de Enxofre	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	22 800	N.D.

Legenda:

N.D. - Não Disponível

n/a - Não Aplicável